令和　4　年度水質検査結果一覧表

水道事業者等名　寿都町長　片　岡　春　雄

水道事業名　寿都町簡易水道事業
浄水場名　寿都浄水場
取水場所　寿都浄水場原水流入口（１号）
検査機関　小樽市水道局水質管理課

原水の種別（該当するものに〇印）
［〇］表流水　［　］伏流水　［　］浅井戸　［　］深井戸　［　］湧水　［　］浄水受水

浄水処理方法（該当するものに〇印）
［〇］急速ろ過　［　］緩速ろ過　［　］消毒のみ　［　］その他　（　　）

［ 〇 ］原水･［　　］浄水　の水質測定結果（該当するものに〇印）

	項　目　名	基　準　値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	測定回数	基準値の１割超過回数			年　度最大値	年　度最小値	年　度平均値	備　考
																	基準値の７割超過回数	基準値不適合回数				
			回数（1）	回数（ ）	回数（ ）	回数（1）	回数（ ）	回数（ ）	回数（1）	回数（ ）	回数（ ）	回数（1）	回数（ ）	回数（ ）								
1	一般細菌	100/ml				480									1							
2	大腸菌	検出されないこと	0			47			17			2			4							
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003									1							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005									1							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001									1							
6	鉛及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.001									1							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001									1							
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002									1							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004									1							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下				<0.001									1							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.16									1							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.05									1							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01									1							
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				<0.0002									1							
15	１,４－ジオキサン	0.05mg/l以下				<0.005									1							
16	シス－１、２－ジクロロエチレン等	0.04mg/l以下				<0.001									1							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				<0.001									1							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.0001									1							
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下				<0.0001									1							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				<0.0001									1							
21	塩素酸	0.6mg/l以下													0							
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下													0							
23	クロロホルム	0.06mg/l以下													0							
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下													0							
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下													0							
26	臭素酸	0.01mg/l以下													0							
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下													0							
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下													0							
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下													0							
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下													0							
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下													0							
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01									1							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				0.07									1							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				0.059									1							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01									1							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				8.9									1							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				0.003									1							
38	塩化物イオン	200mg/l以下				11.7									1							
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下				28									1							
40	蒸発残留物	500mg/l以下				78									1							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02									1							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下				<0.000001									1							
43	２-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001									1							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004									1							
45	フェノール類	0.005mg/l以下				<0.0005									1							
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下				0.99									1							
47	ｐH	5.8以上8.8以下				7.53									1							
48	味	異常でないこと													0							
49	臭気	異常でないこと				藻臭									1							
50	色度	5度以下				5.0									1							
51	濁度	2度以下				0.5									1							
	嫌気性芽胞菌		0			0			0			0			4							
	クリプトスポリジウムオーシスト					0									1							
	ジアルジアシスト					0									1							

16　シス－１、２－ジクロロエチレン及びトランス－１、２－ジクロロエチレン

数値に定量下限値（<）が含まれる場合、平均値は定量下限値を数値として計算

令和　4　年度水質検査結果一覧表

水道事業者等名　寿都町長　片　岡　春　雄

水道事業名　寿都町簡易水道事業
浄水場名　寿都浄水場
取水場所　寿都浄水場原水流入口（２号）
検査機関　小樽市水道局水質管理課

原水の種別（該当するものに〇印）
［〇］表流水　［　］伏流水　［　］浅井戸　［　］深井戸　［　］湧水　［　］浄水受水

浄水処理方法（該当するものに〇印）
［〇］急速ろ過　［　］緩速ろ過　［　］消毒のみ　［　］その他　（　　）

［ 〇 ］原水･［　　］浄水　の水質測定結果（該当するものに〇印）

	項　目　名	基　準　値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	測定回数	基準値の１割超過回数			年　度最大値	年　度最小値	年　度平均値	備　考
																	基準値の７割超過回数	基準値不適合回数				
			回数（1）	回数（ ）	回数（ ）	回数（1）	回数（ ）	回数（ ）	回数（1）	回数（ ）	回数（ ）	回数（1）	回数（ ）	回数（ ）								
1	一般細菌	100/ml				140									1							
2	大腸菌	検出されないこと	3.0			47			21			14			4							
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003									1							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005									1							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001									1							
6	鉛及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.001									1							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001									1							
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002									1							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004									1							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下				<0.001									1							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.14									1							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.05									1							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01									1							
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				<0.0002									1							
15	１,４－ジオキサン	0.05mg/l以下				<0.005									1							
16	シス－１、２－ジクロロエチレン等	0.04mg/l以下				<0.001									1							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				<0.001									1							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.0001									1							
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下				<0.0001									1							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				<0.0001									1							
21	塩素酸	0.6mg/l以下													0							
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下													0							
23	クロロホルム	0.06mg/l以下													0							
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下													0							
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下													0							
26	臭素酸	0.01mg/l以下													0							
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下													0							
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下													0							
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下													0							
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下													0							
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下													0							
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01									1							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				0.1									1							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				0.1									1							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01									1							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				16.8									1							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				0.006									1							
38	塩化物イオン	200mg/l以下				22.3									1							
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下				32									1							
40	蒸発残留物	500mg/l以下				100									1							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02									1							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下				<0.000001									1							
43	２-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001									1							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004									1							
45	フェノール類	0.005mg/l以下				<0.0005									1							
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下				0.94									1							
47	ｐH	5.8以上8.8以下				7.6									1							
48	味	異常でないこと													0							
49	臭気	異常でないこと				藻臭									1							
50	色度	5度以下				5.2									1							
51	濁度	2度以下				1.8									1							
	嫌気性芽胞菌		28			9			2			8			4							
	クリプトスポリジウムオーシスト					0									1							
	ジアルジアシスト					0									1							

16　シス－１、２－ジクロロエチレン及びトランス－１、２－ジクロロエチレン

数値に定量下限値（<）が含まれる場合、平均値は定量下限値を数値として計算

令和　4　年度水質検査結果一覧表

水道事業者等名　寿都町長　片　岡　春　雄

水道事業名　寿都町簡易水道事業
浄水場名　歌棄浄水場
取水場所　歌棄浄水場原水流入口
検査機関　小樽市水道局水質管理課

原水の種別（該当するものに〇印）
[　] 表流水　　[　] 伏流水　　[　] 浅井戸　　[　] 深井戸　　[〇] 湧水　　[　] 浄水受水

浄水処理方法（該当するものに〇印）
[〇] 急速ろ過　[　] 緩速ろ過　[　] 消毒のみ　[　] その他　（　　）

[〇] 原水･[　　] 浄水　の水質測定結果（該当するものに〇印）

	項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	測定回数	基準値の１割超過回数			年度最大値	年度最小値	年度平均値	備考
																	基準値の７割超過回数	基準値不適合回数				
			回数（1）	回数（ ）	回数（ ）	回数（1）	回数（ ）	回数（ ）	回数（1）	回数（ ）	回数（ ）	回数（1）	回数（ ）	回数（ ）								
1	一般細菌	100/ml				6									1							
2	大腸菌	検出されないこと	0			0			0			0			4							
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003									1							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005									1							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001									1							
6	鉛及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.001									1							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001									1							
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002									1							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004									1							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下				<0.001									1							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.07									1							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.05									1							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01									1							
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				<0.0002									1							
15	１,４－ジオキサン	0.05mg/l以下				<0.005									1							
16	シス－１、２－ジクロロエチレン等	0.04mg/l以下				<0.001									1							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				<0.001									1							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.0001									1							
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下				<0.0001									1							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				<0.0001									1							
21	塩素酸	0.6mg/l以下													0							
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下													0							
23	クロロホルム	0.06mg/l以下													0							
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下													0							
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下													0							
26	臭素酸	0.01mg/l以下													0							
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下													0							
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下													0							
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下													0							
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下													0							
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下													0							
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01									1							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.01									1							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				0.005									1							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01									1							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				10.8									1							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.001									1							
38	塩化物イオン	200mg/l以下				13.3									1							
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下				25									1							
40	蒸発残留物	500mg/l以下				85									1							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02									1							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下				<0.000001									1							
43	２-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001									1							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004									1							
45	フェノール類	0.005mg/l以下				<0.0005									1							
46	有機物（全有機炭素（TOC)の量）	3mg/l以下				0.15									1							
47	ｐH	5.8以上8.8以下				7.55									1							
48	味	異常でないこと													0							
49	臭気	異常でないこと				無臭									1							
50	色度	5度以下				<0.5									1							
51	濁度	2度以下				<0.1									1							
	嫌気性芽胞菌		0			0			0			0			4							
	クリプトスポリジウムオーシスト					0									1							
	ジアルジアシスト					0									1							

16　シス－１、２－ジクロロエチレン及びトランス－１、２－ジクロロエチレン

数値に定量下限値（<）が含まれる場合、平均値は定量下限値を数値として計算

令和　4　年度水質検査結果一覧表

水道事業者等名　寿都町長　片　岡　春　雄

水道事業名　寿都町簡易水道事業
浄水場名　磯谷浄水場
取水場所　磯谷浄水場原水流入口
検査機関　小樽市水道局水質管理課

原水の種別（該当するものに〇印）
[ ] 表流水　[ ] 伏流水　[ ] 浅井戸　[ ] 深井戸　[〇] 湧水　[ ] 浄水受水

浄水処理方法（該当するものに〇印）
[ ] 急速ろ過　[〇] 緩速ろ過　[ ] 消毒のみ　[ ] その他　（　　）

[〇] 原水・[　] 浄水　の水質測定結果（該当するものに〇印）

	項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	測定回数	基準値の１割超過回数			年度最大値	年度最小値	年度平均値	備考
																	基準値の７割超過回数	基準値不適合回数				
			回数（1）	回数（ ）	回数（ ）	回数（1）	回数（ ）	回数（ ）	回数（1）	回数（ ）	回数（ ）	回数（1）	回数（ ）	回数（ ）									
1	一般細菌	100/ml				6									1							
2	大腸菌	検出されないこと	0			0			0			0			4							
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003									1							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005									1							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001									1							
6	鉛及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.001									1							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001									1							
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				<0.002									1							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004									1							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下				<0.001									1							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.07									1							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.05									1							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01									1							
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				<0.0002									1							
15	１，４－ジオキサン	0.05mg/l以下				<0.005									1							
16	シス－１、２－ジクロロエチレン等	0.04mg/l以下				<0.001									1							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				<0.001									1							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.0001									1							
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下				<0.0001									1							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				<0.0001									1							
21	塩素酸	0.6mg/l以下													0							
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下													0							
23	クロロホルム	0.06mg/l以下													0							
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下													0							
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下													0							
26	臭素酸	0.01mg/l以下													0							
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下													0							
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下													0							
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下													0							
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下													0							
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下													0							
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01									1							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.01									1							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				0.005									1							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01									1							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				10.8									1							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.001									1							
38	塩化物イオン	200mg/l以下				13.3									1							
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下				25									1							
40	蒸発残留物	500mg/l以下				85									1							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02									1							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下				<0.000001									1							
43	２-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001									1							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004									1							
45	フェノール類	0.005mg/l以下				<0.0005									1							
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下				0.15									1							
47	ｐH	5.8以上8.8以下				7.55									1							
48	味	異常でないこと													0							
49	臭気	異常でないこと				無臭									1							
50	色度	5度以下				<0.5									1							
51	濁度	2度以下				<0.1									1							
	嫌気性芽胞菌		0			0			0			0			4							
	クリプトスポリジウムオーシスト					0									1							
	ジアルジアシスト					0									1							

16　シス－１、２－ジクロロエチレン及びトランス－１、２－ジクロロエチレン

数値に定量下限値（<）が含まれる場合、平均値は定量下限値を数値として計算

令和　4　年度水質検査結果一覧表

水道事業名　寿都町簡易水道事業
水道事業者等名　寿都町長　片　岡　春　雄　　浄水場名　寿都浄水場
取水場所　寿都町役場
検査機関　小樽市水道局水質管理課

原水の種別（該当するものに〇印）
［〇］表流水　［　］伏流水　［　］浅井戸　［　］深井戸　［　］湧水　［　］浄水受水
浄水処理方法（該当するものに〇印）
［　］原水·［〇］浄水　の水質測定結果（該当するものに〇印）　［〇］急速ろ過　［　］緩速ろ過　［　］消毒のみ　［　］その他　（　　）

	項　目　名	基　準　値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	測定回数	基準値の１割超過回数	基準値の７割超過回数	基準値不適合回数	年　度最大値	年　度最小値	年　度平均値	備　考
			回数（1）	回数（1）	回数（1）	回数（1）	回数（1）	回数（1）	回数（1）	回数（1）	回数（1）	回数（1）	回数（1）	回数（1）								
1	一般細菌	100/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12				0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003									1				<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005									1				<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001									1				<0.001	<0.001	<0.001	
6	鉛及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.001									1				<0.001	<0.001	<0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001									1				<0.001	<0.001	<0.001	
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4				<0.002	<0.002	<0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004									1				<0.004	<0.004	<0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4				<0.001	<0.001	<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.14									1				0.14	0.14	0.14	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.05									1				<0.05	<0.05	<0.05	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01									1				<0.01	<0.01	<0.01	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				<0.0002									1				<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15	１，４－ジオキサン	0.05mg/l以下				<0.005									1				<0.005	<0.005	<0.005	
16	シス－１、２－ジクロロエチレン等	0.04mg/l以下				<0.001									1				<0.001	<0.001	<0.001	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				<0.001									1				<0.001	<0.001	<0.001	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.0001									1				<0.0001	<0.0001	<0.0001	
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下				<0.0001									1				<0.0001	<0.0001	<0.0001	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				<0.0001									1				<0.0001	<0.0001	<0.0001	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06			0.09			<0.06			4				0.09	<0.06	0.0675	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4				<0.002	<0.002	<0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4				0.001	<0.001	<0.001	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4				<0.003	<0.003	<0.003	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002			0.004			0.003			0.001			4				0.004	0.001	0.0025	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4				<0.001	<0.001	<0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.003			0.007			0.005			0.002			4				0.007	0.002	0.00425	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4				<0.003	<0.003	<0.003	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001			0.002			0.001			<0.001			4				0.002	<0.001	0.00125	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001			0.001			0.001			0.001			4				0.001	<0.001	0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4				<0.008	<0.008	<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01									1				<0.01	<0.01	<0.01	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.17			0.02			0.06			0.18			4				0.18	0.02	0.1075	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				0.004									1				0.004	0.004	0.004	
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01									1				<0.01	<0.01	<0.01	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				14.6									1				14.6	14.6	14.6	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.001									1				<0.001	<0.001	<0.001	
38	塩化物イオン	200mg/l以下	20.5	21.3	21.8	21.6	24.6	22.1	21.2	21.6	21.8	23.6	22.0	23.0	12				24.6	20.5	22.1	
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下				29									1				29	29	29	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	79			81			89			79			4				89	79	82	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02									1				<0.02	<0.02	<0.02	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下				<0.000001	<0.000001								2				<0.000001	<0.000001	<0.000001	
43	２-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001	<0.000001								2				<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004									1				<0.004	<0.004	<0.004	
45	フェノール類	0.005mg/l以下				<0.0005									1				<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下	0.38	0.26	0.34	0.41	0.89	0.38	0.43	0.35	0.36	0.29	0.25	0.35	12				0.89	0.25	0.390833333	
47	ｐH	5.8以上8.8以下	7.12	7.21	7.38	7.27	7.26	7.19	7.16	7.11	7.21	7.05	6.9	7.10	12				7.38	6.9	7.163333333	
48	味	異常でないこと	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	12				異味なし	異味なし	異味なし	
49	臭気	異常でないこと	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	12				異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12				0.6	<0.5	0.508333333	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12				0.1	<0.1	0.1	

16　シス－１、２－ジクロロエチレン及びトランス－１、２－ジクロロエチレン

数値に定量下限値（<）が含まれる場合、平均値は定量下限値を数値として計算

令和　4　年度水質検査結果一覧表

水道事業名　寿都町簡易水道事業
水道事業者等名　寿都町長　片　岡　春　雄　　浄水場名　歌棄浄水場
取水場所　有戸種前会館
検査機関　小樽市水道局水質管理課

原水の種別（該当するものに〇印）
[　] 表流水　[　] 伏流水　[　] 浅井戸　[　] 深井戸　[〇] 湧水　[　] 浄水受水

浄水処理方法（該当するものに〇印）
[〇] 急速ろ過　[　] 緩速ろ過　[　] 消毒のみ　[　] その他　（　　）

[　　] 原水･[〇] 浄水　の水質測定結果（該当するものに〇印）

	項　目　名	基　準　値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	測定回数	基準値の１割超過回数	基準値の７割超過回数	基準値不適合回数	年　度最大値	年　度最小値	年　度平均値	備　考
			回数（1）	回数（1）	回数（1）	回数（1）	回数（1）	回数（1）	回数（1）	回数（1）	回数（1）	回数（1）	回数（1）	回数（1）								
1	一般細菌	100/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12				0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003									1				<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005									1				<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001									1				<0.001	<0.001	<0.001	
6	鉛及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.001									1				<0.001	<0.001	<0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001									1				<0.001	<0.001	<0.001	
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4				<0.002	<0.002	<0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004									1				<0.004	<0.004	<0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4				<0.001	<0.001	<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.07									1				0.07	0.07	0.07	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.05									1				<0.05	<0.05	<0.05	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01									1				<0.01	<0.01	<0.01	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				<0.0002									1				<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15	１，４－ジオキサン	0.05mg/l以下				<0.005									1				<0.005	<0.005	<0.005	
16	シス－１、２－ジクロロエチレン等	0.04mg/l以下				<0.001									1				<0.001	<0.001	<0.001	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				<0.001									1				<0.001	<0.001	<0.001	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.0001									1				<0.0001	<0.0001	<0.0001	
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下				<0.0001									1				<0.0001	<0.0001	<0.0001	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				<0.0001									1				<0.0001	<0.0001	<0.0001	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			4				<0.06	<0.06	<0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4				<0.002	<0.002	<0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4				<0.001	<0.001	<0.001	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4				<0.003	<0.003	<0.003	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.003			<0.001			<0.001			0.001			4				0.003	<0.001	0.0015	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4				<0.001	<0.001	<0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.006			<0.001			<0.001			0.002			4				0.006	<0.001	0.0025	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4				<0.003	<0.003	<0.003	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4				0.001	<0.001	<0.001	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.002			<0.001			<0.001			0.001			4				0.002	<0.001	0.00125	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4				<0.008	<0.008	<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01									1				<0.01	<0.01	<0.01	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.04			0.02			0.02			0.03			4				0.04	0.02	0.0275	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.003									1				<0.003	<0.003	<0.003	
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01									1				0.01	0.01	0.01	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				11.7									1				11.7	11.7	11.7	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.001									1				<0.001	<0.001	<0.001	
38	塩化物イオン	200mg/l以下	21.6	19.8	19.2	18.4	18.3	18.8	18.5	18.7	21.4	19.6	18.6	21.1	12				21.6	18.3	19.5	
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下				25									1				25	25	25	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	102			99			99			99			4				102	99	99.75	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02									1				0.02	0.02	0.02	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下				<0.000001	<0.000001								2				<0.000001	<0.000001	<0.000001	
43	２-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001	<0.000001								2				<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004									1				<0.004	<0.004	<0.004	
45	フェノール類	0.005mg/l以下				<0.0005									1				<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下	0.53	0.17	0.14	0.14	0.12	0.20	0.18	0.15	0.38	0.26	0.15	0.36	12				0.53	0.12	0.231666667	
47	ｐH	5.8以上8.8以下	7.13	7.16	7.25	7.20	7.28	7.25	7.18	7.18	7.28	7.33	7.16	7.23	12				7.33	7.13	7.219166667	
48	味	異常でないこと	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	12				異味なし	異味なし	異味なし	
49	臭気	異常でないこと	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	12				異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12				<0.5	<0.5	<0.5	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12				<0.1	<0.1	<0.1	

16　シス－１、２－ジクロロエチレン及びトランス－１、２－ジクロロエチレン

数値に定量下限値（<）が含まれる場合、平均値は定量下限値を数値として計算

令和　4　年度水質検査結果一覧表

水道事業名　寿都町簡易水道事業
水道事業者等名　寿都町長　片　岡　春　雄　　浄水場名　磯谷浄水場
取水場所　磯谷会館
検査機関　小樽市水道局水質管理課

原水の種別（該当するものに〇印）
[ ] 表流水　[ ] 伏流水　[ ] 浅井戸　[ ] 深井戸　[〇] 湧水　[ ] 浄水受水

浄水処理方法（該当するものに〇印）
[ ] 急速ろ過　[〇] 緩速ろ過　[ ] 消毒のみ　[ ] その他　（　　）

[　] 原水·[〇] 浄水　の水質測定結果（該当するものに〇印）

	項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	測定回数	基準値の１割超過回数	基準値の７割超過回数	基準値不適合回数	年度最大値	年度最小値	年度平均値	備考
			回数（1）	回数（1）	回数（1）	回数（1）	回数（1）	回数（1）	回数（1）	回数（1）	回数（1）	回数（1）	回数（1）	回数（1）								
1	一般細菌	100/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12				0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003									1				<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005									1				<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001									1				<0.001	<0.001	<0.001	
6	鉛及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.001									1				<0.001	<0.001	<0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001									1				<0.001	<0.001	<0.001	
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4				<0.002	<0.002	<0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004									1				<0.004	<0.004	<0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4				<0.001	<0.001	<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.42									1				0.42	0.42	0.42	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.05									1				<0.05	<0.05	<0.05	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01									1				<0.01	<0.01	<0.01	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				<0.0002									1				<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15	１，４－ジオキサン	0.05mg/l以下				<0.005									1				<0.005	<0.005	<0.005	
16	シス－１、２－ジクロロエチレン等	0.04mg/l以下				<0.001									1				<0.001	<0.001	<0.001	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				<0.001									1				<0.001	<0.001	<0.001	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.0001									1				<0.0001	<0.0001	<0.0001	
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下				<0.0001									1				<0.0001	<0.0001	<0.0001	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				<0.0001									1				<0.0001	<0.0001	<0.0001	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			4				<0.06	<0.06	<0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4				<0.002	<0.002	<0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4				<0.001	<0.001	<0.001	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4				<0.003	<0.003	<0.003	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4				0.001	<0.001	0.001	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4				<0.001	<0.001	<0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.002			<0.001			<0.001			<0.001			4				0.002	<0.001	<0.00125	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4				<0.003	<0.003	<0.003	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4				<0.001	<0.001	<0.001	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4				0.001	<0.001	<0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4				<0.008	<0.008	<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01									1				<0.01	<0.01	<0.01	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4				<0.01	<0.01	<0.01	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.003									1				<0.003	<0.003	<0.003	
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01									1				<0.01	<0.01	<0.01	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				14.4									1				14.4	14.4	14.4	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.001									1				<0.001	<0.001	<0.001	
38	塩化物イオン	200mg/l以下	21.1	19.4	18.7	18.1	17.8	18.7	17.3	18.0	18.8	17.2	17.9	17.9	12				21.1	17.2	18.408	
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下				34									1				34	34	34	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	117			114			118			119			4				119	114	117	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02									1				<0.02	<0.02	<0.02	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下				<0.000001	<0.000001								2				<0.000001	<0.000001	<0.000001	
43	２-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001	<0.000001								2				<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.004									1				<0.004	<0.004	<0.004	
45	フェノール類	0.005mg/l以下				<0.0005									1				<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下	0.26	0.17	0.17	0.16	0.16	0.27	0.22	0.18	0.18	0.16	0.15	0.17	12				0.27	0.15	0.1875000	
47	ｐH	5.8以上8.8以下	7.22	7.58	7.58	7.48	7.53	7.47	7.47	7.47	7.45	7.41	7.40	7.46	12				7.58	7.22	7.46	
48	味	異常でないこと	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	12				異味なし	異味なし	異味なし	
49	臭気	異常でないこと	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	12				異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12				<0.5	<0.5	<0.5	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12				<0.1	<0.1	<0.1	

16　シス－１、２－ジクロロエチレン及びトランス－１、２－ジクロロエチレン

数値に定量下限値（<）が含まれる場合、平均値は定量下限値を数値として計算